

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.1153
Certificate

Revisão: 01
Review

Solicitante:
Applicant

I.F.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Avenida Primo Schincariol, 670 – Jardim Oliveira
13312-250 – Itu – SP
CNPJ: 02.544.042/0001-19

Fabricante:
Manufacturer

I.F.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Avenida Primo Schincariol, 670 – Jardim Oliveira
13312-250 – Itu – SP
CNPJ: 02.544.042/0001-19

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável.

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina o documento 702-CRC-006, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

NBR 7286:2015

Produto:
Product


Cabo flexível de potência – cobre HEPR – ST2 - 0,6/1 kV classe 4
Seções: 1x1,5 mm² a 1x6 mm²; 2x1,5 mm² a 2x6 mm²; 3x1,5 mm² a 3x6 mm²; 4x1,5 mm² a 4x6 mm²; 5x1,5mm² a 5x6,0mm².
Certificação por família.

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 31/01/2024.
Este certificado é válido de: 17/07/2024 até 31/01/2026.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme.



Igor Moreno

Local Field Manager
Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
<https://www.tuv.com/brasil/br/> - IMS-0032143 Rev.6



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 17.07.2024 19:35:56 +0000

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1153**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	COBRECOM	CABO GTEPROM FLEX Seção: 1x1,5 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 1x1,5 mm ² Massa: 0,0335 kg/m	Não Existente
2	COBRECOM	CABO GTEPROM FLEX Seção: 1x2,5 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 1x2,5 mm ² Massa: 0,0445 kg/m	Não Existente
3	COBRECOM	CABO GTEPROM FLEX Seção: 1x4 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 1x4 mm ² Massa: 0,0595 kg/m	Não Existente
4	COBRECOM	CABO GTEPROM FLEX Seção: 1x6 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 1x6 mm ² Massa: 0,0785 kg/m	Não Existente
5	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 2x1,5 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 2x1,5 mm ² Massa: 0,0832 kg/m	Não Existente
6	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 2x2,5 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 2x2,5 mm ² Massa: 0,1120 kg/m	Não Existente
7	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 2x4 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 2x4 mm ² Massa: 0,1560 kg/m	Não Existente
8	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 2x6 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 2x6 mm ² Massa: 0,2177 kg/m	Não Existente
9	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 3x1,5 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 3x1,5 mm ² Massa: 0,1000 kg/m	Não Existente
10	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 3x2,5 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 3x2,5 mm ² Massa: 0,1360 kg/m	Não Existente
11	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX X Seção: 3x4 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 3x4 mm ² Massa: 0,1964 kg/m	Não Existente
12	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 3x6 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 3x6 mm ² Massa: 0,2660 kg/m	Não Existente
13	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 4x1,5 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 4x1,5 mm ² Massa: 0,1239 kg/m	Não Existente
14	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 4x2,5 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 4x2,5 mm ² Massa: 0,1702 kg/m	Não Existente
15	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 4x4 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 4x4 mm ² Massa: 0,2400 kg/m	Não Existente
16	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 4x6 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1 kV classe 4 - Seção: 4x6 mm ² Massa: 0,3400 kg/m	Não Existente
17	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 5x1,5 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 - 0,6/1kV classe 4 - Seção 5 x 1,5 mm ² Massa: 0,1514 Kg/m	Não Existente

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.1153
Certificate

Revisão: 01
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
18	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 5x2,5 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre HEPR ST2 - 0,6/1kV classe 4 - Seção 5 x 2,5 mm ² Massa: 0,2162 Kg/m	Não Existente
19	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 5x4,0 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre HEPR ST2 - 0,6/1kV classe 4 - Seção 5 x 4,0 mm ² Massa: 0,3102 Kg/m	Não Existente
20	COBRECOM	CABO MULTINAX FLEX Seção: 5x6,0 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre HEPR ST2 - 0,6/1kV classe 4 - Seção 5 x 6,0 mm ² Massa: 0,4231 Kg/m	Não Existente

Laboratório, Relatório de Ensaio e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda
BR221KPI 001 de 23/05/2022;
BR2291AW 001 de 29/11/2022;
BR239N7K 001 de 04/05/2023;
BR233KT1 001 de 25/09/2023.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

40-2023-08-000986-G001 de 14/08/2023

Especificações:
Description

Não aplicável

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P00769465

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 31/01/2024
Review

Recertificação. Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem TÜV 22.0031

01— 17/07/2024

Atualização da descrição dos modelos dos cabos, inclusão de massa bruta e inclusão dos itens 17 ao 20 na lista de modelos.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/56627927145574651>